



SIGNAT PER

Miquel Barceló Llompart  
Secretari Comissió Insular de Patrimoni Històric  
26/6/2024 13:04**Assumpte: Trasl·lat acord**

A la sessió del dia 25 de juny de 2024, la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca, va acordar, entre d'altres, el següent:

<b>Expedient</b>	323/2023 (SEGEX 946706W)
<b>Reg. entrada</b>	42062 28/04/2023; 86634 15/11/2023; 16989 19/03/2024
<b>Promotor</b>	AJUNTAMENT DE POLLENÇA
<b>Objecte</b>	RESTAURACIÓ I CONSOLIDACIÓ TORRE D'ALBERCUTX
<b>Emplaçament</b>	POL. 9 PAR. 334 (ALBERCUTX)
<b>Municipi</b>	POLLENÇA

Autoritzar el PROJECTE DE RESTAURACIÓ I CONSOLIDACIÓ TORRE D'ALBERCUTX, POL. 9 PAR. 334 (ALBERCUTX), POLLENÇA, de conformitat amb el que estableixen els art. 26, 37.1, 29 i 41 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de Patrimoni Històric de les Illes Balears, amb les següents prescripcions:

1. Respecte a la sortida a la coberta de la torre s'ha de vigilar que l'acer corten estigui tractat de manera que no s'escampi l'òxid per sobre de la superfície de l'entorn.
2. És aconsellable la substitució del trespol de còdols de la coberta, en aquesta fase d'intervenció o en properes, per un nou paviment executat amb materials tradicionals.
3. S'haurà de comunicar l'inici de la intervenció per poder fer el seguiment des de la DIPH.
4. Abans de l'inici de la intervenció s'haurà de nomenar un/a arqueòleg i presentar el nomenament a la DIPH.
5. Donada la naturalesa de la intervenció i el nivell de protecció de l'element, s'haurà de comptar amb un equip interdisciplinari durant tot el transcurs de la intervenció format, almenys, per tècnics de les àrees d'arquitectura, conservació - restauració i arqueologia.
6. Les tasques específiques de conservació i restauració (segons allò especificat al projecte, incloent eliminació de grafitis) hauran de ser executades per professionals amb titulació oficial en conservació i restauració

Sense perjudici que aquest projecte s'ajusti a les normes dictades en matèria urbanística.

